

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 4 от 09 марта 2016 года, заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Ленинский сельсовет» Советского района Курской области

П.им. Ленина

«01» июля 2020 г.

Во исполнение распоряжение главы Ленинского сельсовета от 25.06.2020 г. № 16 «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионера условий концессионных соглашений №1;2;3;4 от «09» марта 2016 г. (далее- Комиссия), руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрацией Ленинского сельсовета проведена проверка использования муниципального имущества, и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась 01.07.2020 года

Проверяемый период на 02.03.2019 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- в рамках осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность Концессионера в части, раскрывающей исполнение Концессионером концессионного соглашения.

- проверенное муниципальное имущество использовал (эксплуатировал) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;

- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Советский район, п. Расховецкий в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1


№ п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшая эксплуатация
1	Водозаборная скважина № 6	Скважина работает	Своевременный контроль и ТО скважины
2	Водопроводная сеть	удовлетворительное	Своевременный ремонт
3	Водонапорная башня	удовлетворительное	Покраска, обваловка

Заключение:

1. Конcessionером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин)- удовлетворительное.

Председатель комиссии-
Глава Ленинского сельсовета

 В.Д. Соин

Члены комиссии:

Депутат Собрании депутатов
Ленинского сельсовета Советского района

 Н.И. Бокан

Специалист- эксперт отдела ЖКХ
Администрации Советского района


 С.В. Шубин

С актом ознакомлен:

Начальник Советского участка

АО «Курскоблводоканал»

/

 С.В. Пузанов